



پیوست:

شماره: ۱۳۸۹-۸۹-۹۵۱۹ تاریخ: ۱۵، ۱۲، ۱۳۸۹



برادر گرامی جناب آقای مهندس صومعلو
معاون محترم امور مسکن و ساختمان وزارت متبوع

سلام عليکم:

احترام: در پاسخ به نامه شماره ۱۳۸۹/۹/۱۸ مورخ ۸۹۰۵۷۶۰ شرکت سوپرپایپ اینترناشنال در خصوص پیشنهاد "سیستم فاضلابی سوپر ونت"، به استحضار می‌رساند که سیستم مذکور در این مرکز بررسی و با رعایت الزامات زیر مورد تایید قرار گرفت:

- این ابزار در حقیقت به نام air admittance valve شناخته می‌شود که عملکرد مناسبی به ویژه در کاهش اندازه لوله‌کشی ونت در سیستم فاضلابی دارد. این امر به راحتی در سیستم‌های فاضلابی نصب شده در ساختمان‌های کشور که اکثراً یا دارای خط ونت نیستند و یا خط ونت به شکلی غلط نصب شده است کارایی داشته و در کاهش بُوی نامطبوع در ساختمان مفید است.
- طراحی و نصب این وسیله باید از استانداردهای زیر تبعیت کند:

ردیف	استاندارد	موضوع استاندارد
1	EN 12380:2002	Air admittance valves for drainage systems - Requirements, test methods and evaluation of conformity
2	EN 12056-2:2002	Gravity drainage systems inside buildings. Sanitary pipe work, layout and calculation
3	ASSE 1050	Performance Requirements for Stack Air Admittance Valves for Sanitary Drainage Systems
4	ASSE 1051	Air Admittance Valves for Plumbing Drainage Systems - Fixture and Branch Devices

۳- در تمامی مراحل تولید، طراحی و اجرا مسؤولیت نظارت عالیه و کنترل کیفیت بر عهده شرکت سوپرپایپ اینترناشنال می‌باشد.

۴- این تاییدیه صرفاً در برگیرنده کلیات طرح پیشنهادی بوده و به منزله تایید محصولات تولیدی آن شرکت نمی‌باشد.
۵- مدت اعتبار این تاییدیه تا ۱۸ ماه پس از تاریخ صدور می‌باشد. اخذ گواهی نامه فنی پس از راهاندازی خط تولید کارخانه‌ای یا واردات انبوه محصول الزامی است.

با آرزوی توفيق الهی
سید محمود فاطمی عقدا

رئیس مرکز

رونوشت به:

- شرکت سوپرپایپ اینترناشنال برای استحضار ✓